

該当資料名	該当箇所	質問内容	回答
公告	1の(4)履行期間	「契約締結の日から令和9年3月まで」とありますが、公募型プロポーザル実施要領の3. 業務概要(4)業務期間 ア 施工 もしくは イ 賃貸借開始・維持管理どちらの期間のことでしょうか？	「ア 施工」についての期間です。
実施要領	2ページ	本件のご契約については債務負担行為か長期継続契約のどちらでしょうか。長期継続契約の場合、翌年度以降に予算の削減等があった場合、事業者の損害を補填して頂けますでしょうか。	長期継続契約です。予算削減等による損害補填は想定しておりません。
実施要領	1ページ	天災・世界情勢や本事業の関係者の反対や照明器具の納期遅延等の影響が契約締結時より悪化し、事業開始期間を超えてしまう可能性がある場合、不可抗力とみなし協議いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	状況を踏まえ、協議は行えます。
実施要領	3ページ	参加表明後に辞退した場合でも、辞退届を提出すればペナルティはないという認識でよろしいでしょうか。	質問内容の認識で問題ありません。
該当なし		入札保証金及び契約保証金は免除という認識でよろしいでしょうか。免除ではない場合、競争入札参加資格を有し、過去5年の間に地方公共団体と締結した同種同規模以上(本事業のLED照明数量以上)の賃貸借契約書を2件以上提出すれば、免除という認識でよろしいでしょうか。	質問内容の認識で問題ありません。
該当なし		契約を保証する履行保証保険は契約期間を網羅していなければ、契約保証にならないため、履行保証保険に加入する場合、保険期間は契約期間である契約締結日～令和17年2月28日まで包括で加入しなければならないという認識でよろしいでしょうか。	当該認識とは異なります。仕様書別添1「リスク責任分担表」のとおりで、施行期間の履行保証保険のリスクを保証する保険と維持管理機関のリスクを保証する保険を別々に求めるものです。
実施要領	3ページ	同一資本の企業が別グループで応募した場合は、参加表明時に無効になるという認識でよろしいでしょうか。	質問内容の認識で問題ありません。
仕様書	3ページ	LED器具は既設器具と同等の取り付け方法という認識でよろしいでしょうか。	LEDの照明器具取付方法は、別紙3実施設計図の指示に従ってください。指示がない箇所は原則として既設照明器具と同等の取付方法としてください。既設と異なる取付方法にする場合は事前に発注者と協議の上、承諾を得てください。
実施要領	9ページ	試算条件①～③を適用した場合、閲覧させて頂いた別紙3「実施設計図」の姿図に記載の参考品番の器具で更新部分については二酸化炭素排出量を平成25年度比50%以上の削減目標を達成出来ていると考えて宜しいでしょうか。また、企画提案書作成時点で実施設計図作成時の当該計算書等(照度計算・消費電力計算)の資料は提供いただけたらと考えて宜しいでしょうか。	更新対象照明器具については、対象施設全体として基準年度(令和7年度)比で、概ね50%以上のCO2削減となることを見込んで、参考品番を設定していますが、個々の照明器具や各室ごとに50%以上削減を保証するものではありません。計算書等の追加資料はありませんので、現在閲覧可能な資料を前提に応募者の提案範囲において必要な各種計算を実施してください。